

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Источники электрохимические, электротермические и тепловые

ГОСТ
2.768—90

Unified system of design documentation.

Graphical symbols for diagrams.

Electrochemical, electrothermal and heat sources







МКС 01.080.40
31.180
ОКСТУ 0002

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на схемы изделий всех отраслей промышленности, выполняемые вручную или автоматизированным способом, и устанавливает условные графические обозначения электрохимических, электротермических и тепловых источников и генераторов мощности.

1. Условные графические обозначения электрохимических источников должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение
1. Гальванический элемент (первичный или вторичный) П р и м е ч а н и е: Допускается знаки полярности не указывать	 (06-15-01)
2. Батарея, состоящая из гальванических элементов П р и м е ч а н и е: Батарею из гальванических элементов допускается обозначать так же, как в п. 1. При этом над обозначением проставляют значение напряжения батареи, например напряжение 48 В	 (06-15-02) (06-15-03) 48 В 
3. Батарея с отводами от элементов, например батарея номинального напряжения 12 В, номинальной ёмкости 84 А·ч с отводами 10 В и 8 В	 8V 10V
4. Батарея, состоящая из гальванических элементов с переключаемым отводом	
5. Батарея, состоящая из гальванических элементов с двумя переключаемыми отводами, например батарея номинального напряжения 120 В с номинальной ёмкостью 840 А·ч	 120 В 840 А·ч

Издание официальное






Перепечатка воспрещена

2. Условные графические обозначения электротермических источников должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Допускается не зачернять или опускать окружности в условных графических обозначениях электротермических источников.

Таблица 2

Наименование	Обозначение
1. Термоэлемент (термопара)	 (08-06-01) (08-06-02)
2. Батарея из термоэлементов, например, с номинальным напряжением 80 В	 80 В 80 В
3. Термоэлектрический преобразователь с контактным нагревом	 (08-06-03)
4. Термоэлектрический преобразователь с бесконтактным нагревом	 (08-06-05)

3. Условные графические обозначения источников тепла должны соответствовать приведенным в табл. 3.







Таблица 3

Наименование	Обозначение
1. Источник тепла, основной символ (06—17—01)	
2. Радиоизотопный источник тепла (06—17—02)	
3. Источник тепла, использующий горение (06—17—03)	
4. Источник тепла, использующий неионизирующее излучение	

С. 3 ГОСТ 2.768—90

4. Условные графические обозначения генераторов мощности должны соответствовать приведенным в табл. 4.





Таблица 4

Наименование	Обозначение
1. Генератор мощности, основной символ (06—16—01)	
2. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим горение (06—18—01)	
3. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим неионизирующее излучение (06—18—02)	
4. Термоэлектрический генератор с радиоизотопным источником тепла (06—18—03)	
5. Термоионический полупроводниковый генератор с источником тепла, использующим неионизирующее излучение (06—18—04)	
6. Термоионический полупроводниковый генератор с радиоизотопным источником тепла (06—18—05)	
7. Генератор с фотозелектрическим преобразователем (06—18—06)	

П р и м е ч а н и я:

- Числовые обозначения, указанные в скобках после наименования или под условным графическим обозначением, по Международному идентификатору.
- Соотношения размеров (на модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в приложении.

СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Наименование	Обозначение
1. Гальванический элемент	
2. Термоэлемент (термопара)	
3. Бесконтактный нагрев термоэлектрического преобразователя	
4. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим горение	

C. 5 ГОСТ 2.768—90**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. ВНЕСЕН** Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам
- 2.** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2706 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 653—89 «Единая система конструкторской документации СЭВ. Обозначения условные графические в электрических схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.92
- 3. СТАНДАРТ СООТВЕТСТВУЕТ** стандарту МЭК 617-6—83 в части табл. 1, 3, 4, за исключением пп. 3—5 табл. 1 и п. 4 табл. 3, и стандарту МЭК 617-8—83 в части табл. 2, за исключением п. 2 табл. 2
- 4. ПЕРЕИЗДАНИЕ.** Ноябрь 2004 г.