



Поз. обоз.	Наименование	Кол	Примечание
	<u>По месту</u>		
4а	Датчик избыточного давления (0,5–16МПа) Метран–150 TG4 2G 2 1 А М5 S5 2F 2 В1 SC ПГ "Метран" г. Челябинск В комплекте с клапанным блоком		
	E11 2–02 5 02 M20 K4 ПГ"Метран" г. Челябинск HART–модем Метран–682 ПГ"Метран" г. Челябинск	1	компл.
		1	шт
	<u>Щит местный 6ЩМ–11</u>		
G01	Блок питания TRIO–PS/1AC/24DC/10 24В, 10А 2866323 Phoenix Contact Универсальный настенный адаптер	1	шт
	2938235 UWA 182/52 Phoenix Contact	1	шт
	<u>Щкаф контроллера</u>		
PLC	Микроконтроллер GE FANUC	1	шт

АВТЮКІР

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Установка 2–х пульповых насосов Схема электрическая принципиальная измерения давления азота	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.						Р	—	—
Провер.								
Т.контр.						Лист	Листов	
Согласов								
Н.контр.								
Утвердил								