



Схема коммутации ключа ТМ-3-8212/Е

N контакта	Номер лицевой панели		
	1	0	2
1			
2	X		
3			
4			X
5			
6	X		
7			X
8			
9			
10	X		
11			
12			X
	Автом-кое управ-е	Отключено	Ручное управ-е

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Шкаф местный 6ЩМ-9</u>		
SB1	Кнопка управления с самовозвратом SB-7 цвет:зеленый "Реле и автоматика" г.Москва	12	шт
SA1	Переключатель ТМ-3-8212/Е 010807 Moeller	12	шт
HL1,HL3	Индикатор светосигнальный AD-22DS, ±24В цвет: красный, "Реле и автоматика" г.Москва	24	шт
HL2	Индикатор светосигнальный AD-22DS, ±24В цвет: зеленый, "Реле и автоматика" г.Москва	12	шт
SF1...SF12	Выключатель защитный с тепловыми и электромагнитными расцепителями ТМС 1 М1 100 1,0А 0914439 Phoenix Contact	12	шт
G01	Блок питания TRIO-PS/1AC/24DC/10 24В, 10А 2866323 Phoenix Contact	1	шт
	<u>Шкаф контроллера</u>		
PLC	Микроконтроллер GE FANUC	1	шт
	<u>Шкаф местный 6ЩМ-17</u>		
SL	Сигнализатор уровня LB471		
	<u>Аппаратура по месту</u>		
26, 6а	Датчик разности давлений ПГ "Метран" г. Челябинск Метран-150 CD5 2 2 1 1 L3 A M5 S5 D5 4 B1 SC	12	компл
L	Клапан электромагнитный прямого действия 2/2-ходовой, н/з, тип 6027, сечение 2 мм, расход 0,14 м3/ч, давление 0-100бар, 24/DC 184689 BURKERT	12	шт

И.п. лист N документа	Подпись дата	Установка 2-х пульповых насосов	литер	масса	масштаб
Разработал			Р		
Проверил		Схема электрическая принципиальная управления подачей азота по уровню заполнения пульпы в компенсаторе	лист	листов	
Т.контр.					
Соглас.					
Н.контр.					
Утвердил					